

Акт о приемке работ


от 28.02.2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители организаций: главный инженер АО «УК «Дом Сервис Центр 2002» Мишачков С. В., начальник жилищного участка №5-А ООО «Коммунальные услуги» Миронова О. Ю., бригадир ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации и автоматики ООО «Саланг» Бубенцов И. О. составили настоящий акт о том, что организация ООО «Саланг» по заданию управляющей компании АО «УК «Дом Сервис Центр 2002» провела диагностические и ремонтно-пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации и автоматики вышедшего из строя (устаревшего) оборудования фирмы «Юнитест» на современное НПО «Болид» согласно технической документации объекта на жилом доме по адресу: М.О., г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12, подъезд 3, 4.

По окончании проведения ремонтно-пусконаладочных работ система пожарной сигнализации и автоматики была проверена.

Комиссией установлено, что система пожарной сигнализации и автоматики в жилом доме по адресу: М.О., г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12 исправна и находится в рабочем состоянии.

Главный инженер АО «УК «Дом Сервис Центр 2002»

 /Мишачков С. В./

Начальник ж/у 5-А ООО «Коммунальные услуги»

 / Миронова О. Ю./

Бригадир ремонта и технического обслуживания системы
пожарной сигнализации и автоматики ООО «Саланг»

 / Бубенцов И. О./